



Feszültség: 400/230 V ab.  
 Érintésvédelem: TN-C (nullázás)

- Tervezett NAYY-O 0,6/1 kV 4x25 mm2 típusú földkábel
- Tervezett RK 4 kandeláber Glória LED 18 W lámpatesttel

# Region Kft.

2.534 Tát, Fő út 42.  
 Tel.: 20/470-97-04 Fax: 3/555-582

MÉRŐ: <b>Volan Kft.</b>	MUNKA MEGNEVEZÉSE: Acs, Zichy-kastély (hrs.: 2/40) környezetének kertépítészeti rekonstrukciója. Közvilágítás
TERVEZTE: <b>Keil Attila 11-009g</b> <i>EN-VI</i>	RAJZ MEGNEVEZÉSE: <b>közvilágítási földkábel nyomvonalrajza II.</b>
RAJZOLTA: <b>Keil Attila</b>	TERVFALTA:
MUNKÁSZÁM: <b>23/2018</b>	KELT: <b>2018. március</b>
	MÉRÉ TARÁNY: <b>1:500</b>
	RAJZ MÉR ET: <b>A3</b>
	RAJZSÁM: <b>23/2018-02</b>
<b>Kiviteli terv</b>	

Ez a terv az Region Kft. szellemi terméke